

Allerslev Vandværk  
Hulegårdsvej 1A  
4320 Lejre  
Att.: Ole Bjørn Hansen

Rapportnr.: AR-18-CA-00634723-01  
Batchnr.: EUDKVE-00634723  
Kundenr.: CA0004803  
Modt. dato: 29.01.2018

## Analyserapport

**Prøvested:** Allerslev Vandværk DGU 206.1230 - V02002100 / 4261002102  
**DGU-nr:** 206.1230  
**Prøvetype:** Råvand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 29.01.2018 kl. 11:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S JK1  
**Analyseperiode:** 29.01.2018 - 02.02.2018

**Prøvemærke:** dgu 206.1230 på vandværk

Lab prøvenr:	80165788	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	⊞) Urel (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80540664				*		
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml			1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml			1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	55	CFU/ml			1	ISO 6222:1999	0.15 <sup>o)</sup>
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A
Vandtemperatur	9.3	°C				DS/EN ISO 19458	A
Prøvens farve	Farveløs				*	Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar				*	Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen				*	Organoleptisk	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

### Kopi til:

Allerslev Vandværk, Jens Peter Brenøe, Hulegårdsvej 1A, 4320 Lejre  
Lejre Kommune, Hvalsø, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

02.02.2018

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊞): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporte

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse