

Alarmeringsplan for Allerslev vandværk

Henvendelse vedrørende unormal vandforsyning til nedenstående

Driftsansvarlig: Jens Peter Brenøe tlf. 42492807
eller
Bestyrelsesformand: Jacob Bjørn Holm tlf. 42423124

Mindre driftsforstyrrelse
(f.eks. mindre ledningsbrud)

Større driftsforstyrrelse
(f.eks. større ledningsbrud)

Truet forsyningsituation
(f.eks. forurening)

Ledningsbrud

TR VVS: 40149101

Entreprenør:

Søren Grøn & søn

tlf. 40305576

Berørte kunder
informeres om omfang
og forventet varighed *

Ledningsbrud

TR VVS: 40149101

Entreprenør:

Søren Grøn & søn

tlf. 40305576

Elektriker: Hoffmann

60102670

Berørte kunder
informeres om omfang og
forventet varighed *

Bestyrelsen informeres

Tilsynsmyndighed

Lejre Kommune:

Centerchef Lis Vedel

tlf.: 40258204

Alarmcentralen:

tlf.: 112

Afhængig af situationen
etableres krisestab i
henhold til Lejre
Kommunes
beredskabsplan.

Berørte kunder
informeres om omfang
og forventet varighed *

Evt. skift til
nødforsyning. #

Bestyrelsen informeres

* Berørte kunder informeres via mail og hjemmeside.

Hvis forsyning fra Allerslev Vandværk svigter, kan der skiftes til
fortsat forsyning via nødforbindelse fra FORS.

Nødforsyning kan idriftsættes af Jens Peter Brenøe eller TR VVS.